

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：國立臺中教育大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23200321001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺中市西區平和里民生路140號學務處衛保組

檢測目的：-----

採樣時間：112年02月14日10時02分

至：112年02月14日11時17分


收樣時間：112年02月15日07時36分

報告日期：112年02月18日

報告編號：NPD2320032102

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD23200321001 (行政樓1樓副校長室 A0106)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321002 (行政樓1樓秘書室 A0105)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321003 (行政樓1樓教務處 A0104)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321004 (行政樓1樓校友中心 A0101)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321005 (行政樓2樓總務長室 A0204)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321006 (行政樓3樓右側 A0301)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321007 (莊敬苑1樓右前 S0103)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321008 (莊敬苑2樓右後 S0203)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321009 (環境樓1樓樓梯間 N0101)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321010 (環境樓2樓樓梯間 N0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321011 (忠毅樓2樓系辦 M0202)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321012 (圖書館5樓右側 L0501)	73 (CFU/mL)	
NPD23200321013 (圖書館3樓右側 L0301)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321014 (圖書館2樓右側 L0201)	75 (CFU/mL)	
NPD23200321015 (行政樓1樓營繕組 A0107)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321016 (大詠絮樓地下1樓 V0102)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321017 (大詠絮樓10樓右 U1002)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321018 (大詠絮樓6樓左 U0601)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321019 (大詠絮樓6樓右 U0602)	<5 (CFU/mL)	
NPD23200321020 (大詠絮樓5樓右 U0501)	<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。