

室內空氣品質公告場所 定期檢測結果

公告場所編號	102-01-08-0018
公告場所名稱	國立臺中教育大學圖書館
管制室內空氣污染物項目	1. 二氧化碳(CO ₂) 2. 甲醛(HCHO) 3. 細菌(Bacteria) 4. 粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)
室內空氣污染物採樣點	採樣點1：圖書館B1多功能閱覽室 採樣點2：圖書館1F大廳 採樣點3：圖書館2F閱讀區 採樣點4：圖書館3F，3-7書櫃前 採樣點5：圖書館4F，4-7書櫃前
定期檢測日期	中華民國106年9月25日至26日
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗測定結果	
採樣點 1	◆ 細菌 = 284 CFU/m ³ (合格)
採樣點 2	◆ 細菌 = 409 CFU/m ³ (合格)
採樣點 3	◆ 細菌 = 195 CFU/m ³ (合格)
採樣點 4	◆ 細菌 = 800 CFU/m ³ (合格)
採樣點 5	◆ CO ₂ = 576 ppm (合格) ◆ HCHO = 0.07 ppm (合格) ◆ PM ₁₀ = 10 μm/m ³ (合格) ◆ 細菌 = 930 CFU/m ³ (合格)



國立臺中教育大學
NATIONAL TAICHUNG UNIVERSITY OF EDUCATION

