

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：國立臺中教育大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22502989001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺中市西區平和里民生路140號 衛保組

檢測目的：-----

採樣時間：111年05月26日10時42分

至：111年05月26日11時26分

收樣時間：111年05月27日07時26分

報告日期：111年06月01日

報告編號：NPD2250298902

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22502989001 (行政樓2樓國研處 A0203)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989002 (行政樓2樓主計室 A0206)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989003 (行政樓3樓研究室 A0303)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989004 (數學樓1樓右側樓梯旁 C0101)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989005 (數學樓2-3樓右側樓梯間 C0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989006 (環境樓3樓女廁旁 N0301)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989007 (莊敬苑2樓左前 S0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989008 (莊敬苑2樓左後 S0202)	13 (CFU/mL)	
NPD22502989009 (教育樓1樓衛保組 B0105)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989010 (教育樓1樓生輔組 B0103)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989011 (教育樓5樓B505前 B0501)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989012 (教育樓4樓B402前 B0401)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989013 (教育樓2樓B202前 B0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989014 (科學樓2樓左側樓梯口 D0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989015 (科學樓3樓右側樓梯口 D0301)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989016 (音樂樓系辦 E0201)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989017 (簡易教室廁所旁 Q0102)	50 (CFU/mL)	
NPD22502989018 (勤樸樓1樓系辦 F0101)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989019 (迎曦樓6樓右 T0602)	<5 (CFU/mL)	
NPD22502989020 (小詠絮樓4樓 V0401)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

