

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：國立臺中教育大學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：PDB124201~20
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：臺中市西區平和里民生路140號衛保組

檢測目的：-----
採樣時間：110年11月26日10時20分
至：110年11月26日11時33分
收樣時間：110年11月27日08時11分
報告日期：110年12月02日
報告編號：PD/2021/B124202
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
PDB124201 (行政樓2樓會議室A0207)	<5 (CFU/mL)	
PDB124202 (行政樓1樓教務處A0104)	<5 (CFU/mL)	
PDB124203 (行政樓1樓校友中心A0101)	<5 (CFU/mL)	
PDB124204 (中正樓1樓男廁前G0101)	<5 (CFU/mL)	
PDB124205 (忠毅樓體適能中心RB103)	<5 (CFU/mL)	
PDB124206 (國際會館5樓W0501)	<5 (CFU/mL)	
PDB124207 (迎曦樓1樓T0101)	<5 (CFU/mL)	
PDB124208 (改曦樓4樓廁所旁T0401)	<5 (CFU/mL)	
PDB124209 (改曦樓3樓廁所旁T0301)	<5 (CFU/mL)	
PDB124210 (英才樓B棟1樓茶水間RB101)	<5 (CFU/mL)	
PDB124211 (英才樓B棟1樓廁所旁RB102)	<5 (CFU/mL)	
PDB124212 (英才樓A棟1樓走廊RA101)	<5 (CFU/mL)	
PDB124213 (英才樓A棟5樓走廊RA501)	<5 (CFU/mL)	
PDB124214 (英才樓A棟4樓走廊RA401)	<5 (CFU/mL)	
PDB124215 (英才樓A棟3樓走廊RA301)	<5 (CFU/mL)	
PDB124216 (英才樓B棟4樓茶水間RB402)	<5 (CFU/mL)	
PDB124217 (英才樓B棟3樓茶水間RB302)	<5 (CFU/mL)	
PDB124218 (英才樓B棟2樓茶水間RB202)	<5 (CFU/mL)	
PDB124219 (英才樓B棟2樓廁所旁RB201)	<5 (CFU/mL)	
PDB124220 (英才樓B棟4樓廁所旁RB401)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：權彥成
檢驗室主管：郭真次(1/2) 成清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

