



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

委託單位：國立臺中教育大學

業別：\*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PDB214501~18

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：臺中市西區平和里民生路140號衛保組

採樣時間：109年11月23日10時01分

至：109年11月23日11時55分

收樣時間：109年11月24日08時30分

報告日期：109年11月27日

報告編號：PD/2020/B2145

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準		100 (CFU/mL)		6 (CFU/100mL)	
PDB214501 (行政樓2樓主計室 A0206)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214502 (行政樓2樓國研處 A0203)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214503 (行政樓2樓教發中心 A0202)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214504 (科學樓1樓系辦內 D0101)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214505 (科學樓2樓樓梯口 D0201)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214506 (科學樓3樓樓梯口 D0301)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214507 (音樂樓2樓系辦內 E0201)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214508 (勤樸樓3樓樓梯旁 F0301)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214509 (勤樸樓1樓系辦內 F0101)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214510 (教育樓3樓 B0301)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214511 (教育樓1樓生活輔導組 B0103)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214512 (勤樸樓2樓樓梯旁 F0201)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214513 (莊敬苑1樓 S0103)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214514 (莊敬苑1樓 S0101)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214515 (莊敬苑1樓 S0102)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214516 (數學樓2-3樓樓梯間 C0201)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214517 (數學樓1樓 C0101)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDB214518 (英才樓B棟進修推廣部(R103教室龍泉))		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權舜成

檢驗室：衛安

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

